

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prohlášení o shodě vydává:

Obchodní jméno : ELKO EP, s.r.o.
Sídlo : Palackého 493, Holešov-Všetuly, 769 01, Česká republika
IČ : 25508717

Jako výrobce výrobku:

Název: Hlídací napěťové relé v 3F síti
Typ/model: HRN3-80
Napájecí napětí: AC 3*208-480 V (50-60 Hz)

Popis a určení funkce výrobku:

Relé je určeno k hlídání podpětí, výpadku, pořadí a asymetrie fází v 3F síti.

Prohlašuje a potvrzuje, že

Bylo provedeno posouzení shody výrobku ve smyslu zákona č.22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a zákona č.90/2016 Sb. O posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších změn, doplňků, vztahujících se prováděcích předpisů a jejich základních požadavků. K tomuto posouzení shody bylo užito uvedených harmonizovaných standardů. Uvedený výrobek a technická dokumentace jsou za podmínek určeného užití ve shodě ve smyslu tohoto prohlášení.

Aplikované standardy:

ČSN EN 60255-1:09/2010
ČSN EN 60255-26 ed.3:03/2014
ČSN EN 60255-27 ed.2:08/2014
ČSN EN 50581:06/2013 + Z1:2019

Ve shodě s prováděcími předpisy zákona č.22/1997 Sb. ve zn. pozdějších předpisů:

NV 483/2012 Sb. v platném znění

Ve shodě s prováděcími předpisy zákona č.90/2016 Sb. ve zn. pozdějších předpisů:

NV 117/2016 Sb. v platném znění
NV 118/2016 Sb. v platném znění

Místo a datum vydání prohlášení a označení
v Holešově, dne 28.7.2023



Petr Demek, Výrobní ředitel

jméno, funkce a podpis odpovědné osoby výrobce

Prohlášení o shodě bylo vydáno na základě dokumentace č. 1393